

Gemeinderatssitzung am 07.04.2017

Kostensparnisse

Lüftungsanlage

Die Lüftungsanlage wurde im Laufe des Projektes von der Fachplanung vorgeschlagen, unter dem Aspekt, das man mit „geringen Mehrkosten“ eine Lüftungsanlage für die Halle realisieren könnte
Einsparung ca. **23.000,00€ netto**

Brandschutzbeschichtung

Die Brandschutzbeschichtung der Windverbände ist laut Brandschutzgutachten nicht mehr notwendig.
Einsparung ca. **16.000,00€ netto** (Angebot günstigster Bieter ca. 30.000,00€ netto)

Grundrissoptimierung

Durch Optimierung und Reduzierung der Massen können weitere Einsparungen erreicht werden.

1. Vereinfachung der Tribüne – Wegfall der abgetrepten Betonkonstruktion.
Vorteil : die Konstruktion wird vereinfacht.
Nachteil : es gibt nur noch eine Sitzreihe. Allerdings ist durch die im Laufe der Planung verkleinerte Tribüne das Aufstellen einer zusätzlichen Bank wegen der engen Platzverhältnissen eher schwierig.
2. Verkleinerung der Tribüne im Bereich der Haupttreppe. Dadurch kann die Treppe an die Wand zur Halle geschoben werden und die Konstruktion vereinfacht werden.

Die Einsparung kann allerdings erst im Nachgang mit dem Unternehmer verhandelt werden.
Auf Anfrage hat sich dieser aber verhandlungsbereit gezeigt.

Bund Deutscher Architekten **BDA**



AKG

Architekten für Krankenhausbau
und Gesundheitswesen im
Bund Deutscher Architekten e.V.